

屋上外断熱緑化システム温度データ(暫定)

○室内温度測定データ 暫定データ



測定場所：山口県セミナーパーク

測定期間：夏期条件 平成 19 年 8 月 16 日



冬期条件(暫定) 平成 19 年 11 月 23 日

測定内容：屋上外断熱緑化の有無による階下の温度変化

○ 夏期温度変化(平成 19 年 8 月 16 日 最高気温 33.7℃)



○ 冬期温度変化(暫定 平成 19 年 11 月 23 日 最低気温 1.9℃)



考察 (暫定)

夏期においては当社緑化により室温が 1℃～2℃下がることを確認された。

冬季においては当社緑化により室温が 1℃上がることを確認された。(平成 19 年 11 月 23 日現在)